



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

تهیه و خریداری سیستم ضد حریق
مورد نیاز ریاست اسناد و ارتباط

تاریخ: 1398/3/27

- (1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی 1398/4/3 ساعت 10:00 قبل از ظهر یا قبل از آن به دفتر اعضای خریداری تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای تهیه و خریداری سیستم ضد حریق مورد نیاز ریاست اسناد و ارتباط نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ
گیری:
وظیفه کارمند:
امضاء:

جدول اقلام و قیمت ها

ردیف	اسم اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	سیستم ضد حریق	مطابق مشخصات ضمیمه شده	مجموع	1		
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:						
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:						
مجموع مبلغ مالیات به ارقام:						
مجموع مبلغ مالیات به حروف:						
مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:						
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:						
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امر خریداری: 30 روز						
مدت ضمانت (وارنتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال: یکسال						
مهر تهیه/ارائه کننده		اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ:				

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید
ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.
شرایط تدارک و پرداخت

- شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.
- 1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات نمی باشد.
 - 2) تهیه اجناس باید در ظرف 20 روز سر از تاریخ صدور امر خریداری، تکمیل گردد.
 - 3) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
 - 4) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
 - 5) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
- 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- 6) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

روش و معیار های ارزیابی

ارزیابی آفرها

- 1) قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:
 - 1- با شرایط و معیار های مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛
 - 2- طوریکه لازم است امضا و مهر شده است.
- 2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد.
- 3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:
 - 1- ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛
 - 2- هر گونه اشتباهات محاسباتی اصلاح می گردد؛
 - 3- تخفیفات غیر مشروط پیشنهاد شده محاسبه می گردد؛
 - 4- اعمال هر گونه ترجیح داخلی
- 4) آفر های غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسباتی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.
- 5) هیچ نوع مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.
- 6) داوطلب مکلف نیست که منحیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغییر در قیمت یا تعدیل در سند ارائه نرخ بپذیرد.

اصلاح اشتباهات محاسباتی

- 1) اشتباهات محاسباتی طور ذیل تصحیح می گردد:
 - 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
 - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛

سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناس و ارائه خدمات غیر
مشورتی NPA/PPD/RFQ/01

3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.

4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسباتی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.

5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسباتی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسباتی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

در صورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرز العمل تدارکات کشور برای هر هفته جریمه تطبیق خواهد شد.

1-Fire prevention system (quantity 1set) ضرورت ریاست اسناد و ارتباط نمبر پیشنهاد ۲۲۱۸

Item No.	Name of Goods or Related Services	Technical Description, Specification and Standards Required	Quantity	Com No Com
1.	FM200 system or equivalent		1	
2.	E7763-105-01-EU Container Assembly 51 l 227 filled 41.5kg		1	
3.	B6793-731	Discharge pressure switch	1	
4.	K63497-03	Hose assembly (1.5 outlet adaptor)	1	
5.	06-118262-001	Cylinder supervisory pressure switch	1	
6.	B6793-770	Master cylinder adaptor kit	1	
7.	C3466-301	Hose to pressure operated device ½ to 5/16	1	
8.	C6331-103	Bracket container (51lt container strap)	1	
9.	B6793-705	Manual actuator (lever operated ctrl head)	1	
10.	B6793-709	Solenoid actuator (electrical control head)	1	
11.	B6793-772	Pilot hose assembly 762 mm	1	
12.	K63499-04	Label HFC227 ea caution (door)	1	
13.	K63499-05	Label HFC227 ea manual release	1	
14.	C 3333-304-xx	Discharge NOZZLE 32MM (1.1/4)180 TYPE	2	
15.	Warranty	One year warranty form date of installation + installation service + any other required accessories		

2-FM200-below fire detection

Item No.	Name of Goods or Related Services	Technical Description, Specification and Standards Required	Quantity	Com No Com
1.	Below fire detection system or equivalent			
2.	1-23911-k069	Fire ext. panel FIRE BETA 3+1 W/BATT & charger	1	
3.	1-23900-k178	Optical smoke detector w/base	4	
4.	1-23900-k179	Multisensory detector – orbits w /base	4	
5.	1-23908-H01	MANUAL CALL POINT +BACK BOX	1	
6.	1-23905-K009	Flashni sounder /beacon	1	
7.	Warranty	One year warranty form date of installation + installation service + any other required accessories		

تایید کنندگی شفیع شیرازی امر صاحب اجر نیوی

ترتیب کتبی شیرازی غنی نامه

جمهوری اسلامی افغانستان
ریاست تدارکات عمومی و خدمات
IRA - MINISTRY OF DEFENSE
ICT DIRECTORATE

3-FIRE PREVENTION FOR DATA CENTER NOC ROOM AND ELECTRIC ROOM (QUANTITY: 2 SET)

Item No.	Name of Goods or Related Services	Technical Description, Specification and Standards Required	COMPLY /NOT	Quantity																
1.0		<p>The proposed system should have both manual and an automatic double knock Control system for the discharge of gas in case of any emergency the proposed system should have both smoke and water detector sensors in each room the</p> <p>FM200system shall come with piping shall be of schedule 40 seamless pipes complying with B5 3601.FLANGES SHALL BE CLASS 300 OF ANSI 16.5.</p> <p>Discharge nozzle shall be manufactured in corrosion resistant material and shall be positioned in a manner to effect a uniform concentration at the shortest time after discharge</p> <p>The FM200 cylinder should have its own built-in pressure safety relief valves and shall also be Equipped with pressure gauge to indicate the pressure of its content.</p> <p>The FM200 should protect individual zone Each zone should cover the above false ceiling layer and under raised floor layer.</p> <p>The proposed solutions should also have warning light and warning signs in case of and emergency.</p> <p>The proposed solutions should meet the requirement of international standard. Manufacturer's specification and also to meet the local law the system should also have</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comply with NFPA 2001- The standard on clean agent fire extinguishing systems. b) Have the approval from US EPA (Environmental protection agency) for use as total flooding fire extinguisher for the protection of occupied space c) Be given underwriters laboratory (UL) and factory mutual (FM) LISTING ; d) Ideally have zero ozone depletion potential (ODP) e) HAVE A SHORT LIFE SPAN IN THE ATMOSPHERE , WITH ATMOSPHERIC Life time of not more than 42 years ' f) Be efficient, effective and does not require excessive space and high pressure for storage' g) Not be and asphyxiate' h) Commercially be available and economical <p>The interested bidder should give the complete details and all related accessories of FM200 for the fire prevention and suppression to cover inside MOF archive 3 rooms</p> <p>Each FM200 set should have at least 6 smoke Detectors.</p> <p>Bothe FM200 system should be integrated.</p> <p>It is the bidder responsibility to install the FM200 system in all areas with smoke and water detection.</p> <p>It is bidder's responsibility to do all the construction and civil work during the installation of FM200 SYSTEMS IN ARCHIVES ROOM, any damage done to the ceiling , floor etc. should be repaired by bidder,</p> <p>The bidder should do a site survey to estimate the construction and civil works.</p> <p>It is the bidder responsibility to provide 1 year onsite maintenance.</p> <p>Rooms dimensions</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Room #</th> <th>Width</th> <th>Length</th> <th>Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Room 1</td> <td>7mctors</td> <td>13 meters</td> <td>3.7 meters</td> </tr> <tr> <td>Room 2</td> <td>5 meters</td> <td>13 meters</td> <td>3.7 meters</td> </tr> <tr> <td>Room3</td> <td>3.7 meters</td> <td>5.2 meters</td> <td>3.7 meters</td> </tr> </tbody> </table>	Room #	Width	Length	Height	Room 1	7mctors	13 meters	3.7 meters	Room 2	5 meters	13 meters	3.7 meters	Room3	3.7 meters	5.2 meters	3.7 meters		2set
Room #	Width	Length	Height																	
Room 1	7mctors	13 meters	3.7 meters																	
Room 2	5 meters	13 meters	3.7 meters																	
Room3	3.7 meters	5.2 meters	3.7 meters																	
2.	Warranty	One year warranty form date of installation +installation service + any other required accessories																		